

1. UVOD

Na podlagi 1. odstavka 109. člena in 1. odstavka 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS št.64/94) in 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (UL RS št.3/07) ter 3. odstavka 97. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (UL RS št.89/99) in v skladu z 11. členom Pravilnika o požarnem redu (UL RS št.52/07) je Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake (DSO Izlake) 13.10.2009 izvedel v popoldanskem času praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

2. CILJI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Cilji usposabljanja so bili izraženi v sklopu izvedbe priprav na vajo in v sklopu neposredne praktične izvedbe vaje.

- **V pripravah na vajo so bili cilji naslednji:**
 - seznanitev odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije s postopki in ukrepi v primeru požara, kar pogojuje organizirano delno izpraznitev (evakuacijo) iz Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski (v nadaljevanju: Eberlov dom).
 - poseben poudarek na seznanitvi s potrebnimi postopki odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 - seznanitev z objektom Eberlov dom (vključene gasilske enote);
 - seznanitev z delovanjem zunanjega hidrantnega omrežja na območju Eberlovega doma.

- **V praktični izvedbi vaje so bili cilji naslednji:**
 - praktično preveriti izdelan požarni načrt in načrt evakuacije;
 - dodatno usposabljanje za organizirano, učinkovito in hitro izvedbo evakuacije za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
 - dodatno usposabljanje za organizirano, učinkovito in hitro izvedbo gašenja za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (preizkus gašenja z gasilniki in aktiviranje notranjih hidrantov);
 - praktično preveriti delovanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite;
 - preveriti usposobljenost in učinkovitost subjektov sistema zaščite, reševanja in pomoči, ki so vključeni v zaščitno-reševalne aktivnosti ob evakuaciji Eberlovega doma.

3. UDELEŽENCI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

- V okviru priprave na praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije je bil v DSO Izlake dne 8.10.2009 organiziran sestanek za zaposlene, ki so v Domu odgovorni za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, s poveljnikom PGD Izlake, ki je bil določen za vodstvo celotne gasilske

intervencije in drugih predstavnikov prostovoljnih gasilnih enot občine Zagorje ob Savi ter s pooblaščenim osebo Doma za varstvo pred požarom iz podjetja SINET d.o.o. Hrastnik. Namen tega sestanka je bil seznanjanje s scenarijem poteka evakuacije ter razdelitev odgovornosti in nalog posameznim udeležencem usposabljanja.

Istega dne je vodstvo Doma o vaji evakuacije seznanilo podravnatelja OŠ Ivana Kavčiča Izlake ter zaprosilo Radio Kum Trbovlje, da naj obvesti javnost o planirani vaji evakuacije z namenom predstavitve dejanskih vzrokov za organizacijo in izvedbo planiranega usposabljanja in preprečitve nepotrebnega vznemirjanja občanov ob sami izvedbi vaje.

- V okviru praktičnega usposabljanja, ki je potekalo dne 13.10.2009 pa so sodelovali zaposleni v Eberlovem domu, gasilske enote (PGD Izlake, PGD Zagorje mesto, PIGD ETI, PGD Loke, PGD Čemšenik, PGD Mlinše, PGD Kolovrat, PGD Kandrše) in strokovna delavca podjetja SINET d.o.o. Zaradi preprečitve nepotrebnega vznemirjanja oskrbovancev Eberlovega doma, so 16 evakuiranih oskrbovancev doma predstavljali zaposleni delavci Eberlovega doma iz jutranje izmene, ki so sodelovali še v popoldanski vaji evakuacije. Poleg tega so zaposleni v popoldanski izmeni izvajali prvo reševanje ogroženih, tako da so bili številni zaposleni v Eberlovem domu (dopoldanska in popoldanska izmena) aktivno vključeni v praktično usposabljanje, najsi bo kot evakuiranci ali kot prvi reševalci. Stanovalci Doma so bili predhodno obveščeni o vaji in tudi povabljeni na ogled same izvedbe vaje.

4. POTEK PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA DNE 13.10.2009

Ob 15:08 se je v pralnici Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake razvil požar.



Foto – Mateja Bivic (SINET d.o.o.)

Perica je prva opazila požar in hitro presodila, da sama ne zmore pogasiti požara, zato je najprej poskušala izklopiti električni tok na glavnem stikalu v bližini pralnice, vendar je bilo stikalo tako trdo, da ji to ni uspelo. Takoj je poklicala vzdrževalca, ki je nato izklopil električni tok. Perica pa je ob 15:10 o izrednem dogodku obvestila receptorja. Receptor je nemudoma vklopil ročni javljalnik požara in nato o požaru obvestil operativca ReCO Trbovlje. V obvestilu mu je sporočil tudi, da je potrebna izvedba delne evakuacije iz Eberlovega doma. Neposredno po obvestilu ReCO o izrednem dogodku, je receptor odhitel zapreti plinsko požarno pipo.

Po sproženem alarmu (15:11) so zaposleni, odgovorni za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov, pričeli z evakuacijo najbolj ogroženih oskrbovancev v tretjem nadstropju C-trakta.



Foto – Urška Kolar (DSO Izlake)

Vseh 16 najbolj ogroženih oskrbovancev (6 s posteljami – nosili na kolesih, 6 z invalidskimi vozički, 4 sposobni hoje) so v skladu z dogovorom evakuirali po veznem hodniku v nov del objekta. Ta del evakuacije so zelo uspešno opravili v 5. minutah.

Prvi gasilci so prispeli do Eberlovega doma ob 15:16. Nemudoma so pričeli gasiti nastali požar in evakuirati najbolj ogrožene stanovalce Doma. Prvega stanovalca so uspešno evakuirali do zbirnega mesta ob 15:22 uri, zadnjega pa ob 15:35.




Foto – Urška Kolar (DSO Izlake)



Foto – Urška Kolar (DSO Izlake)



Foto – Urška Kolar (DSO Izlake)

S sporočilom vodji intervencije o tem, da so vsi oskrbovanci Eberlovega doma na varnem, se je praktično usposabljanje izvajanja evakuacije ob požaru v Domu starejših občanov Polde Eberl Jamski zaključilo. Sledil je še postroj sodelujočih gasilskih enot ter zaključni govor poveljnika PGD Izlake, poveljnika GZ Zagorje ob Savi in direktorice Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski.



Foto – Urška Kolar (DSO Izlake)